




Альбом типовых
технических решений
шкафных пунктов учета и
редуцирования газа ПУРДГ-Ш
с регулятором давления газа
РДСК (Газпроммаш)

Содержание

01. ПУРДГ-Ш-2-16 (25...100)-Р	Q: 0-200 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/50	лист 01
02. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-250 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/65	лист 02
03. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-400 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/80	лист 03
04. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-700 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/100	лист 04
05. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1000 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/125	лист 05
06. ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1300 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/150	лист 06
07. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-200 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/50	лист 07
08. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-250 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/65	лист 08
09. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-400 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/80	лист 09
10. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-700 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/100	лист 10
11. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1000 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/125	лист 11
12. ПУРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1300 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/150	лист 12
13. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-200 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/50	лист 13
14. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-250 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/65	лист 14
15. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-400 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/80	лист 15
16. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-700 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/100	лист 16
17. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1000 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/125	лист 17
18. ПУРДГ-ШУЭО-2-16(25...100)-Р	Q: 0-1300 нм ³	до 1,2 МПа	P _{вых} : 10-300 кПа	РДСК	DN50/150	лист 18

Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СТ-ЭК-Р-10,2...20/- -16 (25; 40; 65; 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	7
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	1	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		Г-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	2	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	3	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПТС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СТ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	4	18
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		ГЭ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	5	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПУРДГ-Ш-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СТ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25; 40; 65; 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	6	18
Конструктор	Максимкин								

Technical drawing of the "ОГНЕОПАСНО - ГАЗ" (Fire Hazard - Gas) unit, showing front, side, and top views with dimensions and labels.

Top View (Top):


- Overall width: 2300
- Overall depth: 250
- Internal width: 2000
- Internal depth: 1500
- Gas inlet (Вход газа) on the left, DN50.
- Gas outlet (Выход газа) on the right, DN50.
- Label: "ОГНЕОПАСНО - ГАЗ" (Fire Hazard - Gas)
- Logo: "РАСКО ГАЗЭЛЕКТРОНИКА"

Front View (Front):

- Overall height: 2000
- Overall width: 1050
- Internal width: 300
- Internal height: 550
- Bottom flange height: 305
- Gas inlet (Вход газа) on the left, DN50.
- Gas outlet (Выход газа) on the right, DN50.
- Label: "ОГНЕОПАСНО - ГАЗ" (Fire Hazard - Gas)
- Logo: "РАСКО ГАЗЭЛЕКТРОНИКА"


Side View (Side):

- Overall height: 4130
- Overall width: 250
- Internal width: 2000
- Internal height: 1500
- Bottom flange height: 305
- Gas inlet (Вход газа) on the left, DN50.
- Gas outlet (Выход газа) on the right, DN50.
- Label: "ОГНЕОПАСНО - ГАЗ" (Fire Hazard - Gas)
- Logo: "РАСКО ГАЗЭЛЕКТРОНИКА"



Предприятие-изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	7	18
Конструктор	Максимкин								

ТУРДП - ШИГ 0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ

ОГНЕОПАСНО - ГАЗ

РАСКО
ГАЗЭЛЕКТРОНИКА

Вход газа
DN50

Выход газа
DN65

2000

550

300

1050

305


2300

2600

250


1500

4130




Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	8	18
Конструктор	Максимкин								



Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25; 40; 65; 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1



Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	9	18
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25; 40; 65; 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1



Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	10	18
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25; 40; 65; 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1



Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	11	18
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШУГО-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25; 40; 65; 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-16	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
17, 18	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
19, 20	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
21	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
22-26	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
27, 28	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
29	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
30, 31	Манометр		0... МПа	2
32, 33	Манометр-напормер		0... кПа	2
34	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
35	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
36	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	12	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СТ-ЭК-Р-10,2...20/-16 (25; 40; 65; 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	7
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.







Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	13	18
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПТС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СТ-ЭК-Р-10,2,20/- -16 (25; 40; 65; 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1



Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата		
Конструктор	Максимкин							14	18


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПТС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СТ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25; 40; 65; 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1


Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	15	18
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПТС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СТ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25; 40; 65; 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.







Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата		
Конструктор	Максимкин							16	18


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СТ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25; 40; 65; 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1



Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	17	18
Конструктор	Максимкин								


Общий вид и габариты шкафа
ПЧРДГ-ШЧЗ0-2-16(25...100)-Р
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	1
2, 3	Регулятор давления газа		РДСК-50	2
4	Клапан предохранительный сбросной		КПТС DN20	1
5	Измерительный комплекс с ротационным счетчиком Ду50		СГ-ЭК-Р-10,2,20/-16 (25, 40, 65, 100)/16	1
6-10	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-16-G1/2-M20		DN15	5
11-15	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
16, 17	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN15 PN16		DN15	2
18, 19	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
20	Кран шаровой фланцевый с мех. приводом DN50 PN16		DN50	1
21-25	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	5
26, 27	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
28	Индикатор перепада давления		Delta 15	1
29, 30	Манометр		0... МПа	2
31, 32	Манометр-напормер		0... кПа	2
33	Электродогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	18	18
Конструктор	Максимкин								