



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»**

Мира ул., д.15В, каб. 201, г. Владимир, 600005
Телефон: (4922) 40-28-20, факс: (4922) 40-28-21
e-mail: info@vtg33.ru Сайт: vtg33.ru

ОКПО 54610752 ОГРН 1023302553064
ИНН 3310003494 КПП 332801001

16 АВГ 2024 № 22/2092

на № _____ от _____

*О результатах опытной
эксплуатации счетчика газа РГ-Р*

Генеральному директору
ООО «РАСКО Газэлектроника»

Осипову А.С.
info@rasko.ru

info@gaselectro.ru

Уважаемый Александр Сергеевич!

В период с 28.06.2023 по 27.06.2024 на котельной №10 СП Киржач ООО «Владимиртеплогаз» проводилась опытная эксплуатация счетчика газа РГ-Р-G160 DN80 зав.№ 2823065145 (5-250 м³/ч) в составе измерительного комплекса СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-250/1,6 производства ООО «РАСКО Газэлектроника».

По результатам опытной эксплуатации установлено следующее:

- счетчик газа без нареканий был интегрирован в измерительный комплекс, что подтвердило его унификацию с оборудованием предыдущих модификаций.
- в течении всего периода эксплуатации замечаний в работе счётчика не зафиксировано.

Ежедневно проверялись следующие параметры работы счетка:

- Работа механического счетного механизма (равномерность вращения, отсутствие подергиваний и заеданий)
- Работа вала счётчика (посторонние звуки, утечки масла через уплотнения, расход масла, утечки газа).

По результатам разборки и осмотра счётчика в условиях лаборатории АО «Газпром газораспределение –Владимир» установлено следующее: Отсутствие каких-либо изменений и дефектов подшипниковых узлов и ротора счетчика, системы смазки и приводов счетного механизма.

По результатам внеочередной поверки выявлено полное соответствие установленным метрологическим требованиям.

По результатам опытной эксплуатации сделано заключение, что счетчик газа счетчика газа РГ-Р-G160 DN80 зав.№ 2823065145 (5-250 м³/ч) успешно прошел опытную эксплуатацию и зарекомендовал себя надежным и удобным в работе прибором учета газа.

Заместитель генерального директора -
технический директор

А.И.УХОВ