


Альбом типовых
технических решений
шкафных пунктов
редуцирования газа ПРДГ-Ш
с регулятором давления газа
РДГ (Газпроммаш)

Содержание

01. ПРДГ-Ш-2-200	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/50	лист 01
02. ПРДГ-Ш-2-250	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/65	лист 02
03. ПРДГ-Ш-2-400	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/80	лист 03
04. ПРДГ-Ш-2-700	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/100	лист 04
05. ПРДГ-Ш-2-1000	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/125	лист 05
06. ПРДГ-Ш-2-1300	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/150	лист 06
07. ПРДГ-Ш-2-2300	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN80/200	лист 07
08. ПРДГ-Ш-2-3600	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN80/250	лист 08
09. ПРДГ-Ш-2-5300	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN80/300	лист 09
10. ПРДГ-ШУГО-2-200	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/50	лист 10
11. ПРДГ-ШУГО-2-250	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/65	лист 11
12. ПРДГ-ШУГО-2-400	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/80	лист 12
13. ПРДГ-ШУГО-2-700	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/100	лист 13
14. ПРДГ-ШУГО-2-1000	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/125	лист 14
15. ПРДГ-ШУГО-2-1300	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/150	лист 15
16. ПРДГ-ШУГО-2-2300	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN80/200	лист 16
17. ПРДГ-ШУГО-2-3600	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN80/250	лист 17
18. ПРДГ-ШУГО-2-5300	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN80/300	лист 18
19. ПРДГ-ШУЭО-2-200	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/50	лист 19
20. ПРДГ-ШУЭО-2-250	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/65	лист 20
21. ПРДГ-ШУЭО-2-400	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/80	лист 21
22. ПРДГ-ШУЭО-2-700	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/100	лист 22
23. ПРДГ-ШУЭО-2-1000	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/125	лист 23
24. ПРДГ-ШУЭО-2-1300	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN50/150	лист 24
25. ПРДГ-ШУЭО-2-2300	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN80/200	лист 25
26. ПРДГ-ШУЭО-2-3600	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN80/250	лист 26
27. ПРДГ-ШУЭО-2-5300	до 1,2 МПа	P _{вых} : 0,001–0,6 МПа	РДГ	DN80/300	лист 27



Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-200
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
19-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-29	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.

Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	1	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-250
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	2	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-400
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	3	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-700
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	4	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-1000
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	5	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-1300
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	6	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-2300
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-22	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN200 PN16		DN200	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	7	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-3600
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-22	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN250 PN16		DN250	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	8	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-Ш-2-5300
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-22	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN300 PN16		DN300	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	9	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-200
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-29	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		БК-G1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	10	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-250
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		БК-G1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	11	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-400
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		БК-Г1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	12	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-700
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		БК-Г1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	13	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-1000
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		БК-G1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	14	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-1300
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		БК-Г1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	15	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-2300
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN200 PN16		DN200	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		БК-Г1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	16	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-3600
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN250 PN16		DN250	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	17	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУГО-2-5300
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN300 PN16		DN300	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Регулятор давления газа		Venio-A-15	1
36	Обогреватель газогорелочный шкафной (Эльтон)		ОГШН	1
37	Счетчик газа		ВК-Г1,6	1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	18	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШЧЗ0-2-200
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
19-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-29	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	4
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электрообогреватель взрывозащищенный 400Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	19	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУ30-2-250
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN65 PN16		DN65	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электрообогреватель взрывозащищенный 600Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	20	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУ30-2-400
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электродогреватель взрывозащищенный 1000Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	21	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШУЭО-2-700
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN100 PN16		DN100	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электродогреватель взрывозащищенный 1000Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	22	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШЧЗ0-2-1000
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN125 PN16		DN125	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электродогреватель взрывозащищенный 1000Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	23	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШЧЗ0-2-1300
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-50	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		КПС DN20	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	6
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16		DN50	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN150 PN16		DN150	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электродогреватель взрывозащищенный 1000Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.






Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	24	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШЧЗ0-2-2300
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-22	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN200 PN16		DN200	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электрообогреватель взрывозащищенный 1200Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	25	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШЧЗ0-2-3600
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
6-14	Кран шаровой газовый латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-22	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN250 PN16		DN250	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электрообогреватель взрывозащищенный 2000Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	26	27
Конструктор	Максимкин								

Общий вид и габариты шкафа
ПРДГ-ШЧЗ0-2-5300
ЛГТИ.485922.001ТУ



№ на схеме	Наименование	Усл. обозн.	Марка (модель)	Кол.
1, 2	Фильтр газовый фланцевый		ФГ 16-80	2
3, 4	Регулятор давления газа		РДГ-50	2
5	Клапан предохранительный сбросной		ПСК DN25	1
6-14	Кран шаровой газовой латунный		DN15	9
15-17	Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-M20		DN15	3
18-22	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN20 PN16		DN20	5
23	Кран шаровой "под приварку" штуцерный DN25 PN16		DN25	1
24-25	Кран шаровой "под приварку" штуцерный п/п DN20 PN16		DN20	2
26-27	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16		DN80	2
28-29	Кран шаровой фланцевый DN300 PN16		DN300	2
30-31	Индикатор перепада давления		Delta 15	2
32	Манометр		0... МПа	1
33-34	Манометр-напормер		0... кПа	2
35	Электрообогреватель взрывозащищенный 2000Вт			1

Предприятие изготовитель может заменять комплектующие на аналогичные, не ухудшающие заявленных характеристик.





Схема открывания дверей



Разработал				Согласовано				Лист	Листов
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	27	27
Конструктор	Максимкин								