

23.12.2011 № 1065  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ООО «НПФ «РАСКО»  
Начальнику отдела измерительной  
техники

Осипову А. С.

О результатах опытной  
эксплуатации ИРД-80-С

**Уважаемый Александр Сергеевич!**

Благодарим за предоставленный нам экземпляр прибора ИРД-80-С. Нами были проведены испытания с подключением прибора по схеме «сухой контакт» - дискретный вход ( $U_{вх}=24В$ ). Испытания показали, что прибор, подключенный по этой схеме, исправно работает и, по достижении перепада давлений, соответствующего заданной уставке, замыкает контакты.

Вывод: Индикатор разности давления сигнализирующий ИРД-80С-РАСКО –Ех пригоден для использования совместно с контроллерами серии АКСИ в качестве сигнализирующего устройства.

Генеральный директор



Базулев А.В.